

Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

Répcelak, 2019.

I. rész

Általános rendelkezések

A szabályzat célja

A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. számára bármely jogviszonyban munkát végzők tűzvédelmi feladatait, a munkavégzésre, használatra és létesítésre vonatkozó általános követelményeket, valamint meghatározza a tűzvédelmi eljárások szabályait. A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén, de legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.

A szabályzat területi és személyi hatálya

A Szabályzat területi hatálya kiterjed a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. tulajdonában lévő, vagy a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. által bérelt, üzemeltetett létesítményekre és szabad terekre, így különösen:

9653 Répcelak, Bartók Béla u. 38. (műhely).
9653 Répcelak, Petőfi Sándor u. 56.1 (iroda)
9653 Répcelak Petőfi u. 314/A hrsz. (vásártér)

továbbá jelen szabályzat személyi hatálya alá tartozók munkavégzési helyszíneire, amennyiben az a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. megbízásából történik.

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. feladatainak megvalósításában közvetlenül részt vevő foglalkoztatottakra, illetve a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-vel szerződéssel jogviszonyban álló személyekre, illetve gazdálkodó szervezetekre.

Értelmező rendelkezések

Jelen szabályzat fogalmai értelmezését az alábbiakban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint kell alkalmazni:

1. **tűz (tűzeset):** az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz;
2. **tűz elleni védekezés (tűzvédelem):** a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása;
3. **tűzmegelőzés:** a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység;
4. **tűzoltó-technikai termék:** a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz terjedésének megakadályozására

alkalmazott berendezés, eszköz, tűzoltó készülék, oltóanyag, amely nem tartozik a j) pont szerinti építési termék fogalmába, valamint a tűzoltóság által a tűzoltás, műszaki mentés során használt jármű, felszerelés, hírközlő eszköz, védőeszköz;

5. **tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés:** olyan szerkezet, amelyet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet)

- tűzveszélyes gázok,
- tűzveszélyes aeroszolok,
- tűzveszélyes folyadékok,
- tűzveszélyes szilárd anyagok,
- A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek,
- piroforos folyadékok,
- piroforos szilárd anyagok,
- 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és keverékek,
- 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadékok,
- 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyagok vagy
- A, B, C vagy D típusú szerves peroxidok

veszélyességi osztályai és kategóriái egyikébe tartozó anyag vagy keverék előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy kimérésére terveztek és gyártottak;

6. **tűz- vagy robbanásveszélyes technológia:** a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés fogalmába nem tartozó, olyan anyag- vagy energiaátalakításra szolgáló szerkezetekből álló rendszer, amelyben az előző. pontban meghatározott anyag vagy keverék előállítása, feldolgozása, használata, tárolása vagy kimérése történik;
7. **tűzvédelmi, biztonságossági követelmény:** az építési termék, tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi, biztonságossági tulajdonságát, jellemzőjét megállapító műszaki előírás;
8. **hivatásos tűzoltóság:** tűzoltási és műszaki mentési, tűz megelőzési feladatok elvégzésére létrehozott, önálló működési területtel rendelkező hivatásos tűzoltóság;
9. **műszaki előírás:** műszaki tartalmú alapidokumentum, mely lehet európai uniós jogi aktus, jogszabály, harmonizált, európai vagy nemzeti szabvány, európai műszaki értékelés, nemzeti műszaki értékelés, hatályos építőipari műszaki engedély vagy műszaki irányelv;
10. **építményszerkezet (épület- vagy műtárgyszerkezet):** az építmény építési termékekből meghatározott céllal összeépített olyan eleme, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény létezik;
11. **alaprendeltetés:** a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás, amely lehet
- ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
 - közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,

- lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
 - tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
 - vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése,
12. **alapterület:** a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület; szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület, helyiség, vagy építményszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér esetében a nettó alapterület,
 13. **biztonsági jel:** meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli,
 14. **biztonsági tápellátás:** a biztonsági tápforrásról történő villamosenergia-ellátás,
 15. **biztonsági tápforrás:** a normál tápforrás kiesése esetén a tüzeseti fogyasztókat előírt ideig ellátó tápforrás,
 16. **biztonságos tér:** az építményen kívüli külső tér, ahonnan a menekülő személyek az építménybe való visszatérés nélkül közterületre juthatnak,
 17. **biztonságos térbe jutás:** az építmény elhagyása a szabadba vezető kijáraton vagy kültéri útvonalon keresztül a terepcsatlakozás szintjére,
 18. **ciklusidő:** két egymást követő ellenőrzés, felülvizsgálat vagy karbantartás között eltelt idő megengedett maximuma,
 19. **emberi tartózkodásra szolgáló helyiség, tér:** olyan helyiség, tér, ahol a tervezett rendeltetésből adódóan legalább 30 percen keresztül folyamatos vagy olyan 30 perccel el nem érő időtartamú emberi tartózkodással lehet számolni, amelyek összege bármely 4 órás intervallumon belül eléri a 2 órát,
 20. **füstmentesítés:** a védett helyiségbe a füst veszélyes mértékű bejutását meggátoló megoldások összessége,
 21. **hatékony szellőztetés:** ahol az adott térben a szellőzés biztosítja, hogy az éghető gázok, gőzök, porok koncentrációja ne érje el az alsó robbanási határérték 20%-át,
 22. **hő és füst elleni védelem:** a tűz esetén fejlődő hő és füst terjedését korlátozó, az elvezetését és a füstmentesítést biztosító megoldások összessége,
 23. **jogosult személy:** az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a javítást,
 24. **karbantartás:** mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességének, hatékonyságának biztosítása, meghibásodásának megelőzése, valamint ezek dokumentálása,
 25. **kiürítés:** az épületben, speciális építményben tartózkodó személyek eltávoztása, eltávolítása tűz esetén, ami magába foglalja a menekülést és a mentést,
 26. **létesítés:** tervezés, telepítés, használatbavétel és elfogadás folyamatsora,
 27. **létesítmény:** az egy telken álló építmények és szabadterek összessége,
 28. **menekülésben korlátozott személy:** olyan személy, aki életkora – 0–10 éves vagy 65 év feletti –, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre nem képes,

29. **menekülési jel:** olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, vészkiárat helyét és az építményben, épületen belül vagy a szabadtéren – a közlekedési (kijárat) úton – annak irányát mutatja,
30. **menekülési útvonal:** a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában – tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon – biztosítja a menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig,
31. **robbanásveszélyes állapot:** a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott,
32. **szabadba vezető kijárat:** az építmény külső tételhatároló szerkezetén elhelyezett kijárat, amelyen keresztül a menekülő személyek az építményt elhagyják a biztonságos térbe menekülés során,
33. **tűzeseti fogyasztó:** villamos energiával működő fogyasztó, amelynek tűz esetén előírt ideig működni kell vagy működőképességét meg kell őriznie,
34. **tűzeseti főkapcsoló:** a tűzeseti lekapcsolás megvalósítására alkalmazott kézi- vagy távműködtetésű kapcsoló,
35. **tűzeseti lekapcsolás:** az építmény villamos energiával működő fogyasztóinak egy helyről, egy vagy több csoportban történő helyi vagy villamos távműködtetésű lekapcsolása a villamos tápellátásról,
36. **tűzszakasz:** az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki,
37. **tűzvédelmi jel:** olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezésének helyét jelzi,
38. **tűzvédelmi üzemeltetési napló:** tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum,
39. **tűzveszélyes tevékenység:** az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár,
40. **üzemeltető:** a létesítmény, épület vagy épületrész üzemeltetését ellátó, az üzemeltetés során a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18. §-ában meghatározott követelmények biztosításáért felelős személy vagy szervezet,
41. **üzemeltetői ellenőrzés:** az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása,
42. **üzemeltetői ellenőrzést végző személy:** az üzemeltető által megbízott vagy kijelölt személy, aki végrehajtja az üzemeltetői ellenőrzést,
43. **vészkiárat:** üzemszerűen nem használt, de a kiürítés során figyelembe vett kijárat,
44. **villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata:** a jogosult személy által végzett, a villamos berendezés tűzvédelmi megfelelőségének, hibáinak megállapítására és minősítésére irányuló felülvizsgálat,

II. rész

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. tűzvédelmi szervezetének felépítése és feladatai

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-re háruló tűzvédelmi feladatokat, azok megvalósításához szükséges hatáskört és felelősséget az alábbi személyek viselik:

Molnárné Papp Edina ügyvezető

Az ügyvezető speciális tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei:

- Elsősorban vezetőként felelős a tűzvédelmi jogszabályok és előírások betartásáért, egységes végrehajtásáért.
- Eljár mindazokban a tűzvédelmi ügyekben, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.
- Elfogadja a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. Tűzvédelmi Szabályzatát.
- Biztosítja a tűzvédelem fejlesztését, a szükséges személyi, anyagi és tárgyi feltételeket, a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakképesítésű személy(ek) foglalkoztatását.
- A szolgáltató útján ellenőrizteti a tűzvédelemmel kapcsolatos előírások betartására, a feltárt hiányosságok megszüntetésére kerüljenek.
- Engedélyezi a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. tűzvédelmére is kiható változásokat (pl. átalakítások, felújítások), biztosítja éves költségvetésében a kiadások fedezetét.
- A tűzvédelmi szabályok megsértése esetén a felelősség megállapítása céljából vizsgálatot kezdeményezhet.
- Indokolt esetben jogosult (beleértve a külső kivitelező részére átadott munkaterületeket is), bármely időpontban közvetlen robbanásveszély, vagy a biztonságot veszélyeztető körülmények fennállása esetén, jogosulatlan tűzveszélyes munkavégzés során a munkavégzést felfüggeszteni, az előírások megszegése miatt a munkavállaló további munkavégzését megtiltani, gépek, berendezések működését leállíttatni.
- Köteles a létesítményben az előírt számú és az ott keletkező tűz oltására alkalmas, a készenléti követelményeknek megfelelő tűzoltó készülékeket biztosítani.
- Köteles a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében – előzetes egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni.
- Intézkedni köteles a tűzvédelmi ellenőrzéseken feltárt hiányosságok határidőn belüli megszüntetésére.
- Felelős az irányítása alatt lévő helyiségek rendeltetésszerű használatáért és a helyiségek maximális befogadóképességének betartásáért.
- Új létesítmények, munkahelyek kialakításánál biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényesülését.
- A beruházások során gondoskodik arról, hogy a tervek a jogszabályban előírt tűzvédelmi dokumentációval is rendelkezzenek, a használatba vételhez szükséges nyilatkozatok, tanúsítványok, minősítő iratok, megvalósulási tervek beszerzésében a tervező, illetve kivitelező felé eljár.
- A beruházások, felújítások szerződéskötéseinek előkészítése során gondoskodik arról, hogy a vállalás szerződések pontosan szabályozzák a külső vállalkozók

munkavégzésével kapcsolatos tűzvédelmi felelősséget, esetleges feladatokat, kötelezettségeket.

- Felelős a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. területen lévő tűzvédelmi berendezések, eszközök állagmegóváásáért, dokumentált felülvizsgálatáért, karbantartásáért és időszakos ellenőrzéséért, illetve szükség esetén a javítások elvégzetéséért a vonatkozó jogszabályban, valamint a kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint.
- Felelős a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. épületeiben a villámvédelmi rendszerek állagmegóváásáért, dokumentált felülvizsgálatáért, illetve szükség esetén a javítások elvégzetéséért a vonatkozó jogszabályban, valamint a kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint.
- Felelős a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. területen a villamos berendezések dokumentált tűzvédelmi felülvizsgálatáért, illetve szükség esetén a javítások elvégzetéséért a vonatkozó jogszabályban, valamint a kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint.
- Felelős a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. területen a menekülési útírány-jelző rendszer és biztonsági világítás dokumentált időszakos ellenőrzésének, karbantartásának, felülvizsgálatának meglétéért, szükség esetén a karbantartási, javítási munkák elvégzetéséért a vonatkozó jogszabályokban, valamint a kötelezően alkalmazandó szabványokban foglaltak szerint.
- Felelős a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-vel folyamatos vagy eseti szerződésben álló, tűzvédelmi szolgáltatást nyújtó Vállalkozások által elvégzett munkáról szabályosan kiállított számlák határidőre történő kifizetéséért.
- A bérleti szerződések előkészítése során gondoskodik arról, hogy azok pontosan szabályozzák a tűzvédelemmel kapcsolatos felelősséget, esetleges feladatokat, kötelezettségeket (pl. ellenőrzések, karbantartások elvégzése).
- Rendszeresen beszámoltatja a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. tűzvédelmi megbízottját az elvégzett tűzvédelmi feladatokról, a Kft. tűzvédelmi helyzetéről, esetenként célfeladatokkal bízta meg.
- A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. tűzvédelmi megbízottjának javaslata alapján kezdeményezi a Tűzvédelmi szabályzat módosítását.
- Vezeti, folyamatosan aktualizálja a tűzvédelemmel kapcsolatos nyilvántartásokat.
- Közreműködik a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. területén történt tüzesetek belső kivizsgálásában.
- Részt vesz az illetékes hatóságok, szakhatóságok által végzett ellenőrzéseken, bejárásokon.
- Részt vesz az tűzvédelmi megbízott által a területén végzett ellenőrzéseken.
- A hatósági illetve belső tűzvédelmi ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedik, intézkedést kezdeményez, szükség esetén javaslatot tesz azok felszámolására.
- Figyelemmel kíséri valamennyi előírt, felelősségi körébe tartozó, tűzvédelmet érintő felülvizsgálat érvényességét, a felülvizsgálatokról megfelelő adattartalmú nyilvántartást vezet, az érvényesség lejártá előtt intézkedést kezdeményez a szükséges felülvizsgálatok elvégzetésére.
- Figyelemmel kíséri a felelősségi körébe tartozó felülvizsgálatok által feltárt hiányosságok kijavíttatását, gondoskodik a hibajavítások megfelelő dokumentálásáról.
- Ellenőrzi a tűzvédelmet szolgáló rendszerek, berendezések, eszközök időszakos felülvizsgálatainak elvégzését, személyesen végzi – jogszabályban előírt

gyakorisággal – ezek üzemeltetői ellenőrzését, az ellenőrzések tényét és azok megállapításait nyilvántartásban rögzíti.

- A tűzvédelmi rendszerek, berendezések tervezett részleges vagy teljes üzemzúnetéről a kikapcsolás előtt legalább 10 munkanappal írásban, a 24 órán belül el nem hárítható meghibásodást haladéktalanul telefonon jelzi a tűzvédelmi megbízott felé.
- Felelős azért, hogy az épület elhagyásának lehetőségét tartalmazó alaprajzok, a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi tiltó és figyelmeztető táblák, piktogramok kihelyezésre kerüljenek az irányítása alatt álló területeken, sérülésük, eltávolításuk esetén gondoskodik mielőbbi pótlásukról.

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. tűzvédelmi megbízottjának feladatai és kötelezettségei:

- Szakmai intézkedéseit előzetesen az ügyvezetővel egyeztetni.
- Ellenőrizheti a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. tűzvédelmét érintő külső Vállalkozások működését, munkavégzését.
- Jogosult a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. -nél (beleértve a külső kivitelező részére átadott munkaterületeket is), bármely időpontban ellenőrzést tartani, közvetlen robbanásveszély, vagy a biztonságot veszélyeztető körülmények fennállása esetén, jogosulatlan tűzveszélyes munkavégzés során a munkavégzést felfüggeszteni, az előírások megszegése miatt a munkavállaló további munkavégzését megtiltani, gépek, berendezések működését leállítani. A tett intézkedéséről az ügyvezetőt köteles tájékoztatni.
- Jogosult a tűzvédelmi hiányosság megszüntetésére intézkedni, intézkedést kezdeményezni.
- Gondoskodik a munkavállalók tűzvédelmi oktatásának megtartásáról a vonatkozó dokumentációk, nyilvántartások elkészítéséről és megőrzéséről.
- A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-ben történő műszaki fejlesztések, beruházások, felújítások során elősegíti a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, szakmai előírások érvényre juttatását.
- Közreműködik a létesítmények, gépek, berendezések üzembe helyezési eljárásában, vizsgálja, véleményezi a vonatkozó tűzvédelmi szempontú jogszabályok érvényesülését.
- Részt vesz az illetékes hatóságok, szakhatóságok által végzett ellenőrzéseken, bejárásokon.
- Részt vesz a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. területén keletkezett tüzesetek hatósági vizsgálatában, és amennyiben hivatalos eljárás nem indul, belső vizsgálatot folytat le.
- Köteles figyelemmel kísérni, megismerni, munkatársaival megismertetni a megjelenő tűzvédelmi vonatkozású jogszabályokat.
- A jogszabályi változásokat figyelembe véve felülvizsgálja a jelen szabályzat tartalmát.

A munkavállalók tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei:

- Kötelesek megismerni, elsajátítani és betartani a munkaterületre vonatkozó általános és a munkakörükkel összefüggő tűzvédelmi előírásokat.
- Kötelesek megismerni a közvetlen környezetükben lévő veszélyforrásokat, és betartani a veszélyes környezet biztonsági szabályait.
- A tevékenységüket úgy kötelesek végezni, hogy az adott területen veszélyhelyzet kialakulásának a lehetősége minimális legyen.

- Csak olyan tevékenységet végezhetnek, amellyel az adott terület vezetője megbízta, és a biztonságos munkavégzés tűzvédelemre vonatkozó személyi és tárgyi feltételei biztosítva vannak.
- Kötelesek az előírt tűzvédelmi oktatásokon, továbbképzéseken részt venni.
- A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörben foglalkoztatott munkavállaló a munkavégzés ideje alatt köteles a szakvizsga bizonyítványát vagy annak másolatát magánál tartani, továbbá annak érvényességét figyelemmel kísélni.
- Kötelesek az általuk használt gépek, berendezések biztonságos használata érdekében azok kezelési utasítását betartani.
- Kötelesek elsajátítani a munkaterületükön lévő tűzoltó felszerelések, készülékek és eszközök használatát, kezelését.
- Tűz esetén kötelességük, hogy a rendelkezésére álló tűzoltó eszközökkel ellenszolgáltatás nélkül, életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel a tűz oltását elkezdjék, a tűz továbbterjedését megakadályozzák, és részt vegyenek a személyek mentésében, az épület kiürítésében.
- A helyiséget utolsónak elhagyó személy köteles meggyőződni arról, nem maradt-e a területen tüzet okozó körülmény, szükség szerint gondoskodik a víz- és elektromos hálózatok megfelelő lezárásáról.
- Amennyiben olyan tűzvédelemmel összefüggő hiányosságot, problémát tapasztal, amely saját hatáskörében nem számolható fel, közvetlen vezetőjét, oktatóját vagy a felügyelő személyzetet tájékoztatja és intézkedést kezdeményez.

Tűzvédelmi iratkezelés szabályai

A tűzvédelemmel kapcsolatosan keletkező iratokat az ügyvezető, illetve a tűzvédelmi megbízott köteles az erre a célra rendszeresített tűzvédelmi irattartóban elhelyezni és tárolni, illetőleg a létesítmény területén tartani.

Az irattartóban el kell helyezni:

- a létesítmény helyszínrajzát és az épületek/építmények alaprajzát, metszetét;
- a Tűzvédelmi szabályzatot;
- tűzvédelmi oktatási naplót, (oktatási jegyzőkönyvet);
- a tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakörökről, valamint a foglalkoztatott személyekről szóló nyilvántartást (a szakvizsga bizonyítványok másolatával egyetemben);
- az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységekre kiadott engedélyeket legalább 5 évre visszamenőleg;
- elektromos berendezések tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyvét, illetve a felülvizsgáló tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát. Amennyiben az időszakos felülvizsgálatokkor hibákat, illetve hiányosságokat tártak fel, úgy szükséges a kivitelezői nyilatkozat megőrzése is;
- villámvédelmi mérés jegyzőkönyvét. Amennyiben az időszakos felülvizsgálatokkor hibákat, illetve hiányosságokat tártak fel, úgy szükséges a kivitelezői nyilatkozat megőrzése is;
- tűzvédelmi ellenőrzések, határozatok egy-egy példányát, amelyet 10 évig meg kell őrizni;
- tűzvédelmi üzemeltetési naplót a különböző tűzvédelmi megoldások időszakos üzemeltetői, karbantartói ellenőrzéseiről, felülvizsgálatairól, karbantartásairól;
- egyéb a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentációkat.

Létesítményi tűzoltóság

A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet (az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról) alapján a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-nek létesítményi tűzoltóságot nem kell létrehoznia, fenntartania.

II. rész

Tűzvédelmi oktatások, szakvizsgák

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. alkalmazottinak tűzvédelmi oktatása

Minden alkalmazottat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni:

- alkalmazotti jogviszony létesítésekor,
- munkahely vagy munkakör megváltoztatásakor,
- új technológia bevezetésekor,
- új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
- tűzeset bekövetkezése esetén,
- az alkalmazottak teljes körét évente ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az ismétlődő oktatást felszólításra sem elvégző alkalmazott, az oktatást igazoló dokumentum hiányában a továbbiakban munkát nem végezhet.

A tűzvédelmi oktatást munkaidőben kell megtartani. Az oktatás időtartamát úgy kell meghatározni, hogy ezen idő alatt az alkalmazottnak el kell sajátítania a munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi elméleti és gyakorlati ismereteket.

Az új belépők oktatásának ki kell terjednie:

- a vonatkozó hatályos törvények, jogszabályok, irányelvek rendelkezéseire, szabványokra, gyártói/műszaki előírásokra,
- a munkahely és a munkafolyamat tűz kockázatba sorolására/tűzveszélyességére,
- a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre,
- a létesítményre vonatkozó létesítési előírásokra,
- a Tűzvédelmi szabályzatban foglalt használati előírásokra,
- a tűzjelzés módjára, a tűz esetén követendő magatartásra,
- a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések használatára,
- a tűzvédelmi jogszabályok megszegésének következményeire.

Az oktató köteles az ismeretek elsajátításáról visszakerdezéssel meggyőződni, az oktatás tényét az erre az 2. melléklet szerinti tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyvben kell dokumentálni, amit a műszaki igazgatóság őriz meg.

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. munkavállalóit éves, ismétlődő tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, kötelesek a képzésen részt venni Az oktatási anyag elkészítéséért a tűzvédelmi megbízott a felelős.

Tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakörök

A tűzvédelmi szakvizsgálóra kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgálóval összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet. Szakvizsgálóval kell rendelkeznie annak a személynek is, aki a rendelet 1. melléklet 1-9., és 12-13. pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.

A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft-nél nincsen tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakör.

III. rész

Az építményekkel szemben támasztott tűzvédelmi követelmények

Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műszaki leírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció. A tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti. A felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt, vagy tűzvédelmi tervezőt igénybe venni a tűzvédelmi műszaki leírás elkészítéséhez.

Alapvető követelmény, hogy tűz esetén az építmény állékonysága egy előírt, de korlátozott időtartamra – ha az időbeli követelmények meghatározhatók – biztosítsa a bent lévők biztonságos menekülését, mentésük lehetőségét és a tűzoltói beavatkozást, továbbá, hogy a tűz más építményt, ingatlant vagy tulajdont a lehető legkisebb mértékben veszélyeztessen.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság építési és építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos eljárásaira és ellenőrzéseire vonatkozóan Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet kell alkalmazni.

IV. rész

Az építményekre, szabadterekre, eszközökre és berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok, előírások

A jelen Szabályzat általános megelőző előírásai azokat a használati szabályokat és magatartási követelményeket tartalmazzák, amelyeket a létesítmények, helyiségek, szabadterek, építmények, gépek, berendezések és anyagok használatánál, továbbá a munkafolyamatok és technológiák végzésénél mindig be kell tartani.

Általános, minden helyiségre vonatkozó használati szabályok

Az építményt, építményrészt, épületet, szabadteret csak a használatbavételi, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.

Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.

Olajos, zsíros munkaruha, védőruha csak fémszekrényben helyezhető el.

A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.

A közmű nyitó- és zárószervezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát, a villamos berendezések kapcsolóit, tűzvédelmi főkapcsolókat jól láthatóan meg kell jelölni.

Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

A létesítmények, helyiségek védelme érdekében megfelelő számú és oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A tűzoltó vízforrásokat, tűzcsapokat, tűzoltó készülékeket a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni, akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.

A mentésre szolgáló nyílászárók helyét a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni, azok megközelíthetőségét az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell.

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja.

A világítótesteken éghető anyagot (pl. dekoráció) elhelyezni, vagy azokról éghető anyagot „lelógatni” még átmenetileg sem szabad.

Irodák, iroda jellegű helyiségek

Az irodai tevékenységhez csak a folyamatos napi feladatokhoz szükséges éghető anyagot, irodai-számítástechnikai eszközöket, berendezéseket szabad a helyiségben elhelyezni, a tartalék mennyiséget képező papírtermékeket, segédeszközöket a raktározás céljára kijelölt helyiségekben kell tárolni.

A helyiségbe éghető folyadékot, vegyszert, gázpalackot stb. bevinni, tárolni még ideiglenesen sem szabad.

A helyiségekben füstölőt, gyertyát, mécsest égetni, dohányozni tilos!

Elektromos konyhai berendezést (mikrohullámú sütő, teafőző, kávéfőző, vízforraló, főzőlap stb.) csak nem éghető anyagú és hő nem vezető lappal fedett bútoron és felügyelet mellett szabad üzemeltetni. Használat után gondoskodni kell a készülék kikapcsolásáról.

Elektromos radiátorok vagy ventilátoros hőlégfűvők használata csak állandó felügyelet mellett engedélyezhető.

Az irodai berendezések (számítógép, telefax, fénymásoló stb.) használati, kezelési utasítását maradéktalanul be kell tartani. Meghibásodás – különösen túlzott melegedés esetén – a készüléket ki kell kapcsolni, a hálózatról le kell választani. A készülékek javítását csak szakember végezheti.

A helyiségekben a világító, illetve villamos berendezéseket és egyéb készülékeket – a folyamatos üzeműek kivételével – a munkaidő befejezésével a hálózatról le kell választani.

A helyiségeket úgy kell berendezni és használni, hogy a kijáratú ajtóhoz vezető közlekedési, kiürítési, menekülési útvonalakat teljes szélességben szabadon kell tartani, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad. A bútorok, kábelek elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a szabad és biztonságos közlekedést ne akadályozza.

Öltözők

Az öltözőhelyiségek szekrényeit kizárólag a rendeltetésnek megfelelő tárolásra szabad használni, azokban robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot tárolni szigorúan tilos.

A helyiségekben a szemét tárolására fedeles fém hulladékgyűjtőt kell biztosítani.

Az öltözőkben rendet és tisztaságot kell tartani, abban más jellegű tevékenységet (anyagátrolást) végezni nem szabad.

Az öltöző helyiségben hőszugárzással, hőtermeléssel járó burkolatlan elektromos berendezés, készülék nem használható.

Répcelaki vásártér

A vásártér területén tartózkodó valamennyi bérlő köteles betartani az üzemeltető által meghozott tűzvédelmi intézkedéseket a jelen szabályzatban foglaltak szerint.

A vásártér területén az üzemeltető köteles kihelyezni legalább két darab, minimálisan 21A 113B oltásteljesítményű tűzoltó készüléket, továbbá a villamos kapcsolóhelyiségben legalább egy darab, minimálisan 34 B és C oltásteljesítményű szén-dioxiddal oltó tűzoltó készüléket.

A vásártér területén folyamatosan biztosítani kell egy 2 m széles közlekedési útvonalat, rendezvények alatt a terület kapuit nyitva kell tartani, bezárni, szűkíteni tilos. A vásártér közlekedési útjait tilos gépjármű parkolásra használni, áruval eltorlaszolni, göngyöleggel elfoglalni.

A vásártér területén robbanásveszélyes anyag nem tárolható, értékesíthető, továbbá tilos olyan tevékenységet végezni, ami tüzet, vagy robbanást okozhat.

A vásártéren a hulladék tárolására fedeles hulladékgyűjtőt kell biztosítani. Éghető hulladékba gyújtóforrást jelentő szemét nem dobható.

A gépkocsiból esetleg elcsöpögött éghető folyadékot azonnal fel kell itatni, és az ehhez használt anyagot e célra rendszeresített, zárható fedelű fém tartályban kell elhelyezni.

Tűzveszélyes tevékenység csak jelen szabályzatban meghatározottak szerint az ügyvezető írásos engedélyével végezhető.

Karbantartó műhelyek

A műhelyekben a dohányzás tilos. Ezt a tilalmat táblával is jelölni kell.

Az elcsepegett, kiömlött olajat és zsírféleségeket, éghető folyadékokat pl. száraz homokkal vagy egyéb felitató anyaggal azonnal fel kell itatni.

Az olajjal és egyéb éghető folyadékkal szennyezett, átítatódott textíliákat zárható fedelű fémedénybe kell gyűjteni, amit szükség szerint, illetve a munkaidő végén üríteni kell. Az edényzetet „olajos rongyok” felirattal is el kell ellátni.

A műhelyekben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak előzetes írásbeli engedély alapján, az abban foglaltak maradéktalan betartásával lehet, kivéve ha a helyiség állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységre lett kialakítva (pl. hegesztő műhely).

Szikraszóródással vagy veszélyes felmelegedéssel járó munkafolyamatnál (köszörülés, gyorsdarabolás, stb.) a tevékenység helyén, illetve a veszélyességi övezeten belül minden gyúlékony anyagot el kell távolítani, illetve a veszélyes felmelegedéstől az éghető anyagot meg kell védeni.

Munkavégzés után a villamos gépet, berendezést ki kell kapcsolni.

Az éghető hulladékot szükség szerint, de legalább a műszak végén el kell távolítani a műhelyből.

A műhelyekben faanyagot (deszka stb.) csak egy- két napi szükségletnek megfelelő mennyiségben szabad tárolni.

A műhelyben kenőzsír, kenőolaj legfeljebb 30 kg mennyiségben tárolható.

Oldószeres mosást vagy oldószer alapú festést szabadban vagy jól szellőztethető helyiségben szabad végezni. A munka befejezésekor az edényből a tűzveszélyes folyadékot el kell távolítani, amit szenny- és csapadékcsatornába beönteni szigorúan tilos!

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat (pl. csavarlazító spray-k, oldószeres festékek, oldószerek) csak a napi munkavégzéshez szükséges mennyiségben szabad a műhelyekben tárolni, a tartalék anyagokat az ezek számára megfelelően kialakított raktárhelyiségben kell elhelyezni.

A helyiség szellőzőnyílásait eltorlaszolni vagy eltömíteni nem szabad, azokat tisztán kell tartani.

A forgács, illetve a porelszívással felszerelt gépeket csak az elszívó működése esetén szabad üzemeltetni. A keletkezett éghető anyagú hulladék, forgács folyamatos eltávolításáról szükség szerint, de legalább műszak befejeztével gondoskodni kell.

Raktárak, tárolók

A raktárakban, tárolókban a tároláson kívül más tevékenység nem végezhető.

A raktárak, tárolók területén a tárolási csoportok között biztosítani kell a megfelelő közlekedési utakat. Ezeknek szabad szélessége 1 méternél nem lehet kevesebb.

A helyiségekben tárolni elsődlegesen az e célra szolgáló polcokon szabad, ez meghatározza a tárolható anyagmennyiséget, valamint a megtartandó belső közlekedési utak szélességét is.

A polcokon, állványokon nem tárolható anyagok a padozaton is tárolhatók, azonban a belső közlekedési utakat, ajtókat leszűkíteni, a villamos berendezések kapcsolóját, a közmű nyitó- és zárószerkezetét, az elektromos kapcsolókat, a tűzoltó készülékeket eltorlaszolni nem szabad.

A feleslegessé váló anyagok selejtezéséről, eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell.

A tárolt anyagokat a veszélyes felmelegedéstől óvni kell, a fűtőtestek és az éghető anyagok között legalább 0,3 méter távolságot kell tartani.

A helyiségekben a világítótesteket, lámpákat védőburával kell ellátni, azok 0,5 méteres környezetében éghető anyagokat elhelyezni tilos.

Az állványok felső polcain elhelyezett anyagok és a födém (vagy álmennyezet) között legalább 0,5 méteres távolságot kell tartani.

A kiürített, de ki nem tisztított edényzetek tárolására és szállítására a teli edényzetekre vonatkozó előírásokat kell betartani. A már nem használható üres tároló edényzeteket az épületből el kell távolítani.

Éghető folyadékok tárolása

I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az üzemszerűen csepegő I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

A helyiségben a közlekedési utakat és kijáratokat állandóan szabadon kell tartani.

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pincszinti helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett, egyéb nem tárolásra tervezett helyiségben.

Az anyagokat anyagnemenként elkülönítve, tűzveszélyességi jellemzőik feltüntetésével kell tárolni.

A raktárakba vezető ajtóknál a keletkező tűz oltására alkalmas kézi tűzoltó készüléket, száraz homokot és szórólapátot, vagy egyéb felitató anyagot kell elhelyezni. Az esetleg kifolyt éghető folyadékot haladéktalanul fel kell itatni, és el kell szállítani az arra kijelölt helyre.

A tűzvédelmi követelmények tekintetében a kiürített, de ki nem tisztított edények is tele edénynek számítanak.

Nem tárolhatók együtt olyan tulajdonságú folyadékok, amelyek kölcsönhatása veszélyes kémiai reakciót, felmelegedést vagy egyéb veszélyes következményt okozhat.

A raktár területén csak gyújtási veszélyt nem okozó zárt fűtési rendszer használható.

A tárolóedényeket, illetve azok halmazait elmozdulás ellen biztosítani kell.

A tároló területén üres göngyöleg tárolása tilos.

A töltött tárolóedényeket tömítetten, zártan, töltőnyílásukkal (záródugóval) felfelé állított állapotban, a kiürítettektől elkülönítetten kell tárolni.

Hibás edényzetben folyadék nem tárolható.

A folyadéktároló kamrákban folyadékon kívül más anyag nem tárolható.

Konyhák, teakonyhák

A helyiségek területén csak szabványos, műszakilag kifogástalan állapotban lévő berendezések (pl. kávéfőző, mikrohullámú sütő, rezsó, stb.) készülékek használhatók a kezelési, használati utasításának megfelelően.

A sütő- főző berendezések kezelési és karbantartási utasításait maradéktalanul be kell tartani, a berendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni nem szabad. Ha működés közben valamilyen rendellenességet tapasztalnak, azonnal jelezni kell a gondnoknak.

A konyhában sütés közben keletkezett – túlhevült olaj – tüzét vízzel oltani szigorúan tilos, és balesetveszélyes. (Az oltás hatásos módszere a fedővel, vagy más nem éghető anyagú tárgyval történő lefedése.)

Bármiféle villamos melegítő berendezés csak nem éghető anyagú és hőt nem vezető lappal fedett bútoron és felügyelet mellett üzemeltethető. Használat után gondoskodni kell a készülék kikapcsolásáról.

Felügyelet nélkül a konyhai készülékek, berendezések nem üzemeltethetők, használat után áramtalanításukról gondoskodni kell.

Ügyelni kell a túlhevítés elkerülésére.

Elektromos olajsütő használatakor ügyelni kell az olajhőmérséklet pontos beállítására.

Az elcsepegett, elfolyt étolajat, zsírt azonnal fel kell itatni, és zárt, nem éghető anyagú hulladékgyűjtőbe kell helyezni a felításra használt anyagot.

Éghető gázzal üzemeltetett berendezés, készülék üzemeltetése alatt gondoskodni kell az állandó felügyeletéről. A gázbetáplálás kézi elzárójának hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítani kell.

A gázüzemű főzőszámolyokat és elektromos melegítőket a műszak befejezése után üzemem kívül kell helyezni. A gázcsapot (örlángot is) el kell zárni, illetve az elektromos hálózatról le kell választani.

A helyiségekben gondoskodni kell megfelelő számú nem éghető anyagú alátét elhelyezéséről.

A helyiségek rendszeres takarításáról és tisztításáról folyamatosan gondoskodni kell.

A konyhai szellőző/szagelszívó rendszert a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában szükség szerint, de legalább fél évente tisztítani kell, melynek elvégzését írásban is dokumentálni kell.

Gázkazánházak

A helyiségekben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak, a tilalmat a bejárati ajtón táblával jelölni kell.

A helyiségben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyag, eszköz tárolható és használható.

A kazánház üzemem kívül helyezésekor (pl. fűtési idény befejezésekor) a villamos berendezéseket és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni. A gáz betáplálást meg kell szüntetni. A kazánok működési időszakában a kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről gondoskodni kell. A gázkazán felügyeletét csak szakképzett, vizsgázott, valamint a tűzvédelmi előírásokra kioktatott személy láthatja el.

A berendezés kezelési utasítását a helyszínen ki kell függeszteni. Az utasítás tartalmazza a kezelő feladatát, kötelességét, üzemzavar esetén a szükséges intézkedések végrehajtásának sorrendjét.

A közlekedési utakat, valamint a kijáratot szabadon kell hagyni, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

A világító berendezéseket (pl.: asztali lámpa) úgy kell rögzíteni, elhelyezni, hogy az a környezetre tűzvesélyt ne jelentsen, legalább 0,5 méteres körzetében éghető anyagot elhelyezni tilos.

Hibás elektromos berendezést, készüléket használni, valamint toldott-kopott vagy elhasználódott szigetelésű csatlakozó elektromos vezetéket alkalmazni tilos.

A kazánház megfelelő szellőzéséről gondoskodni kell, a szellőzőnyílásokat lezárni tilos!

Elektromos kapcsolóterek, elektromos kapcsoló szekrények

A helyiségekben illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak, a tilalmat a bejárati ajtón táblával jelölni kell. A berendezéseket csak szakképzett személy kezelheti, illetve kapcsolhatja le.

A helyiségek ajtaját zárva kell tartani, azok elé nyitást akadályozó tárgyat (gépjárművet) még átmenetileg sem szabad elhelyezni.

Villamos leválasztó és szakaszkapcsolók, biztosítékok be- és kikapcsolt állapotát jól látható módon meg kell jelölni.

A helyiségekben és a kapcsoló szekrényekben anyagtárolást folytatni tilos.

Szeméttárolók

Szeméttárolóban a hulladék csak zárt hulladékgyűjtő konténerekben helyezhető el.

Hulladékgyűjtő konténerbe égő dohányzeműt dobni, éghető folyadékot önteni tilos.

Veszélyes hulladékot a kommunális hulladéktól elkülönítve kell tárolni, az környezetvédelmi előírásokat figyelembe véve.

A hulladékgyűjtő konténerek folyamatos elszállításáról gondoskodni kell.

Gépjármű tárolók, parkolók

A gépkocsi tárolására kijelölt helyen, illetve a parkolóban gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy azt tűz esetén könnyen és gyorsan biztonságos helyre lehessen eltávolítani.

Két jármű között olyan oldal távolságot kell biztosítani, hogy a gépjárművek ajtaja legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatók legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,80 méter távolságot kell megtartani.

A gépjármű éghető folyadékkal történő tisztítása szigorúan tilos.

Tűzveszélyes folyadékot lefejtani, tárolni, illetve gépjárművet üzemanyaggal feltölteni vagy tűzveszéllyel járó javítást, és egyéb tevékenységet végezni tilos.

A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.

A gépjárműtárolóban tilos olyan gépjárművet elhelyezni, amelyből az üzemanyag folyik vagy csepeg.

A gépkocsiból esetleg elcsöpögött éghető folyadékot azonnal fel kell itatni, és az ehhez használt anyagot e célra rendszeresített, zárható fedelű fém tartályban kell elhelyezni.

A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok és rendelkezések megtartásáért az üzemben tartó, illetőleg a jármű vezetője a felelős.

Üzemképtelen gépjárművet úgy kell tárolni, hogy a többi gépjármű mozgását ne akadályozza.

Garázsokban robbanásveszélyes osztályba tartozó anyaggal megrakott szállító jármű még ideiglenesen helyezhető el.

Közlekedők, folyosók, előterek, kijáratok, vészkijáratok

A közlekedési utak, előterek, ki- és bejáratok egyben a kiürítési, menekülési és mentési útvonalak. Ezeket eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.

A szélfogó helyiségben semmilyen anyag, tárgy (pl. kerékpár stb.) nem tárolható.

A bejárati, illetőleg vészkijárati ajtó, kapu előtt járművel megállni tilos.

A menekülésre számításba vett közlekedőkben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják. Az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedhetik le.

A munkahelyek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.

Bejárati ajtóknál és szélfogóknál elhelyezett függönyök széleit jól láthatóan meg kell jelölni. A függönyök széthúzott állapotban nem szűkíthetik le a kijáratot.

Robbanásveszélyes osztályú anyag (pl. aeroszol, gázpalack, folyadék) menekülési útvonalon nem tárolható.

Vizes helyiségek

A helyiségek csak rendeltetésüknek megfelelő tevékenység végzésére használhatók.

A helyiségekben anyagtárolás tilos, a közlekedési utakat állandóan szabadon kell hagyni.

Tűzoltó-, tűzjelző és vészhelyzeti berendezések, eszközök, készülékek

Az ügyvezető intézkedik a tűzoltó készülékek és tűzvédelmi eszközök előírásnak megfelelő időközönkénti felülvizsgálatáról.

A tűzoltó készülékek üzemeltetői ellenőrzéseit az ügyvezető végzi.

Mindazonon a helyeken, ahol tartalék (biztonsági, helyettesítő világítás) került felszerelésre ellenőrizni kell azok megfelelőségét. Ezen vizsgálatokról való gondoskodás a villanyszerelő feladata.

A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

A tűzoltó készülékek helyét, tűzjelző kézi jelzésadókat és egyéb a tűzoltást segítő eszközt, berendezést az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerinti biztonsági jelekkel kell megjelölni. Biztonsági jelek elhelyezésénél a minél nagyobb látómezőt biztosító táblák alkalmazását kell előnyben részesíteni.

Tűzoltási célra rendszeresített homokot, lapátot és vödröket más célra még ideiglenesen sem szabad igénybe venni.

A tűzvédelmi eszközöket, berendezéseket, tűzoltó szakfelszereléseket rendeltetéstől eltérően a létesítmény vezetőjének írásos engedélyével és felelősségével lehet használni.

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani:

- az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- ahol az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírja és
- jogszabályban meghatározott esetekben.

A tűzoltó készülékek, tűzoltást segítő egyéb berendezések és beépített tűzjelző berendezés, beépített tűzoltó berendezés rendszeres üzemeltetői ellenőrzésének és karbantartásának időszakjai az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 18. mellékletében található

valamint az ellenőrzések és karbantartások részletes előírásai is az említett rendeletben rögzítettek.

Bérlemények használata

Bérleményekben lévő gépi és villamos berendezések használatával időszakos felülvizsgálatával kapcsolatban a bérlő és a bérbeadó közötti szerződés rendelkezik. Ennek hiányában a bérbeadó köteles a bérbeadott területen lévő telepített berendezések időszakos felülvizsgálatait elvégezni. A bérlő köteles a telepített berendezések állapotát megőrizni, meghibásodásuk esetén a bérbeadónak jelezni. A bérlő a bérelt területeken lévő saját nem telepített berendezéseikért minden tekintetben felelős.

A bérlő köteles a tevékenységéhez szükséges engedélyeket a hatóságoktól beszerezni, azt a bérbeadónak bemutatni. A bérlő köteles tájékoztatni a bérbeadót minden a bérelt illetve a környező terület tűzvédelmét érintő változásról, valamint az általa végzett tevékenység tűzveszélyességéről, illetve az általa elvégzett tűzveszélyességi osztályba sorolásról. A bérbeadó és a bérlő közösen ellenőrizik, hogy a bérbeadott terület tűzvédelem tekintetében megfelel-e a bérlő tevékenységének.

A bérlők, amíg a bérbeadók egyéb területein tartózkodnak (közlekednek) kötelesek betartani a bérbeadó vonatkozó tűzvédelmi szabályzásait.

A munkahely, munkaterület elhagyásával kapcsolatos teendők

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A munkahelyeken, munkaterületeken a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell:

- nem áll-e fenn tűz- vagy robbanásveszély,
- a rend és tisztaság meglétét,
- a hulladékok eltávolítottságát,
- a közlekedési utak és vészkijáratok szabadon tartását,
- amennyiben a munkaidőn túl nem szükséges a főelzáró szerelvények és feszültségmentesítő kapcsolók elzárását, kikapcsolását.

A feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat szükség szerint azonnal meg kell szüntetni.

V. rész

Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat!

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak megbízott vezető által előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra oktató személy végezhet. (lásd vonatkozó pont)

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs a tüzet azonnal el kell oltani.

Többnapos engedély esetén a munkát elrendelőnek, vagy megbízottjának az engedélyben foglaltak betartásáról a munkavégzés előtt minden nap ismételt meg kell győződni.

Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni és a munka csak a jelzés lefűjását követő terület ismételt átvizsgálás után folytatható.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani. A felügyeletet szükség esetén megfelelő mérőműszerrel kell ellátni.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő, olyan az ott keletkező tüzet oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, eszközt, készüléket köteles biztosítani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Alkalmoszerű, tűzveszéllyel járó munkavégzésnél az alábbiak szerint kell eljárni:

- Engedély csak írásban a Szabályzat **1. mellékletekben** szereplő minta szerinti "Engedély alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez" kitöltésével adható ki. .
- Tűzveszéllyel járó munkákat végeztető terület felelőse a munkát megelőzően köteles az engedélyt aláírni.
- Külső cég által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a külső cég feladata. Az engedélyt azonban a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Kft. vezetőjével láttamoztatni kell, aki ezt szükség esetén - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
- A külső szervezetnél vagy személynél végzett tűzveszélyes tevékenység elvégzéséhez engedélyt, a tevékenységet végzők engedély kiállítására jogosult vezetője adja ki. A tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélyt maximum 30 napos érvénytartamra lehet kiadni.

Tűzveszélyes tevékenységet engedélyező alapvető feladata:

- Ellenőrzi a tevékenység végzésének színhelyét, a munkavégzéshez történő előkészítettségét. Ennek során a tűzveszélyes tevékenység olyan környezetét kell ellenőrizni, amelyen belül a munkavégzés kellő intézkedések hiányában tüzet okozhat.
- Kiállítja a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt.
- Ellenőrzi a munkát végzők tűzvédelmi szakvizsgájának, oktatásának meglétét.
- Gondoskodik a tevékenység biztonságos végzéséhez szükséges tűzoltó eszközök készenlétben tartásáról.
- Biztosítja, hogy a munkavégzés ideje alatt és helyén állandó felügyeletet ellátó és a tűz oltására alkalmas eszközt kezelni képes személy álljon rendelkezésre.

- A tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott engedély engedélyadója felelős, hogy az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés helyén a tűz biztonsággal megelőzhető legyen.

Általános követelmények tűzveszélyes tevékenység végzésekor

Magánszemélyeknél, nem telepített munkahelyen történő munkavégzéskor a munka biztonságos elvégzéséért, a tűzvédelmi és az egyéb biztonsági előírások betartásáért a hegesztő személyében felelős.

Ha a veszélyes berendezésben éghető vagy egészségkárosító anyagok (gáz, gőz, por) jelenléte nem zárható ki, akkor a vonatkozó szabványban foglalt feltételek mellett, beszállási engedéllyel szabad hegesztési munkát végezni.

Ebben az esetben a munka megkezdése előtt és a munkavégzés közben méréssel kell meggyőződni arról, hogy:

- tűz- és robbanásveszély, és
- egészségi ártalom veszélye nem áll fenn.

Ha a tűzgyújtási engedély a munkát végző számára nem egyértelmű, akkor a pontosítást az engedély kiadójától meg kell kérni, és a hegesztést csak az egyértelmű utasítás alapján szabad végezni.

VI. rész

Tűz esetén tanúsítandó magatartás Tűzjelzés

A tűz jelzése, az emberi élet mentése és az oltás megkezdése minden állampolgár kötelessége!

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, az köteles:

- Azonnal bejelenteni a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak, a fővonalú telefon készüléken a városi vonalra való kilépés után a 112 telefonszámon, nem fővonalú telefon készüléken a porta hívása után a 112 telefonszámon,
- A hivatásos tűzoltóság értesítése után a munkahelyi vezetőt kell tájékoztatni a tüzesetről és a megtörtént riasztásról, valamint a tűzoltóságnak megadott információkról,

Tűz esetén az alábbiakat kell közölni a tűzoltósággal:

- a tüzeset, káreset pontos helyét (címét),
- milyen anyag ég, milyen terjedelemben,
- fennáll-e emberi élet veszélye,
- mi van veszélyeztetve,
- ki jelezte a tüzet, melyik telefonszámról,
- továbbá egyértelmű válaszokat kell adni az eseményt felvevő ügyeletes tűzoltó által feltett kérdésekre.

Tűz esetén tanúsítandó magatartás

Azokon a területeken, ahol tűzjelző rendszer működik, a tűzjelző rendszer jelzése esetén azonnal meg kell kezdeni az épület kiürítését, és az épületbe, tűzszakaszba csak akkor lehet visszatérni, ha tűzjelző rendszer kezelésére oktatott személy megvizsgálta a jelzés okát, vagy a vészhelyzetet elhárították és az épületbe való visszatérés veszélytelenségéről meggyőződtek és a tűzoltás vezető is engedélyezte.

Tűz esetén mindig csak annyi dolgozó legyen az esemény színhelyén, amennyire a mentéshez és a tűzoltáshoz szükség van.

A tűz oltása után mindent változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálat és a kármegállapítás sikeres lefolytatása érdekében.

A tüzet először észlelő haladéktalanul riasztani köteles a dolgozókat a rendelkezésre álló - figyelmet felkeltő - eszközzel, ennek hiányában élőszóval.

esetén a tűz jelzésében, továbbá a tűzoltási tevékenységben, a mentési munkában - amennyiben az életveszéllyel nem jár - minden dolgozó köteles részt venni. A tűzoltásban való közreműködés, az abban való segítségnyújtás mindenkinek állampolgári kötelessége.

Aki a tűzoltásban nem vesz részt, azt megtagadja vagy felróhatóan elmulasztja, szabálysértési, illetve büntetőjogi szabályok alapján felelősségre vonható.

A tüzeset vagy egyéb baleset észlelése, illetve annak közlése után, ha szükséges az berendezések vészleállítását, a rendelkezésre álló egyéni védőeszközök felvételét, a megadott útvonalakon a veszélyeztetett körzet elhagyását kell megoldani.

A mindenkor vészhelyzetnek megfelelően meghatározott gyülekezési körletet kell elfoglalni, majd felkészülni a mentési, illetve mentesítési feladatokra.

Jelentős anyagi kár és/vagy személyi sérülés, halál esetén mindenképpen értesíteni kell a tűzoltóságon kívül:


- mentőszolgálatot,
- rendőrkapitányságot.

Készült: 2019. 03.29.

A Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak betartását elrendelem:

Molnárné Pap Edina
ügyvezető

A Tűzvédelmi szabályzatot készítette:



Mérges Gábor
tűzvédelmi megbízott
merges.gabor@gmail.com
9653 Répcelak, Hunyadi u. 27.

A készítő tűzvédelmi szakmai képezését igazoló dokumentum egyedi azonosítói:

kiállító intézmény:	Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
címe:	Budapest, 1033, Laktanya u. 33.
szakmai képezés megnevezése:	tűzvédelmi szakelőadó (OKJ 71 8915 01)
dokumentum száma:	V-11/2011
kiállítás dátuma:	2001.01.24.

Melléletek:

1. melléklet Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez
2. melléklet Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv (minta)

Feltételek alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez

Kitöltési útmutató

- Minden egyes igen/nem válasznál a megfelelő négyzetbe X-et kell írni.
- A szövegrészek nem vonatkozó részeit ki kell húzni.
- Munkavégzés ideje alatt ezen dokumentumot a munka helyszínén kell tartani.
- Munkavégzést követő ellenőrzés és aláírás után a dokumentumot az engedélyező 2 évig köteles megőrizni.

1. **Érvényes:** év hó nap órától
 év hó nap óráig

2. **Munkavégzés helye:**

3. **A munkát végző dolgozó munkáltatójának neve:**

2. **A munkát végző dolgozó:**

neve:	tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának száma:
.....
.....
.....

5. **A tűzveszéllyel járó munka leírása, az érintett berendezések:**

6. **A tűzveszélyes tevékenység fajtája:**

	Igen	Nem
Hegesztés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lángvágás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Szikkaképződéssel járó csiszolás, vágás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nyílt lánggal történő olvasztás	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egyéb:		

Megjegyzés:

Tűzveszélyes tevékenységnek minősülnek azok a munkák, amelyek a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikkaképződéssel jár.

7. **Biztonsági intézkedések a munka megkezdése előtt:**

A veszélyeztetett területen/berendezésen az alábbi biztonsági intézkedéseket kell végrehajtani:

	Igen	Nem
Az éghető anyagokat, szennyeződések, porlerakódást el kell távolítani	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Az éghető anyagokat nem éghető anyaggal le kell takarni, vagy árnyékolni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Az éghető anyagokat nedvesen kell tartani	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Másik helyiségekbe vezető nyílásokat nem éghető anyaggal le kell választani	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gázpalackokat el kell távolítani	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A területet/berendezést - éghető gáztól/gőztől mentesíteni kell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Igen	Nem
A területet/berendezést magas oxigéntartalomtól mentesíteni kell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A levegő oxigéntartalmát, éghetőgáz / gőz-tartalmát mérésrel ellenőrizni kell a mérendő gáz/gőz megnevezése megengedett max. koncentráció	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tűzoltókészülék, vagy egyéb oltófelszerelés készenlétbe helyezése, fajtája	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egyéb intézkedések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....		

8. Biztonsági intézkedések a munkavégzés során:

	Igen	Nem
A levegő oxigéntartalmát, éghetőgáz/gőz-tartalmát (a 7. pontban megnevezett gázokra/gőzökre) folyamatosan mérni kell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tűzörséget kell biztosítani a munkavégzés ideje alatt tűzörséget ellátó személy neve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tűzörséget kell biztosítani a munka befejezését követően óráig tűzörséget ellátó személy neve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Egyéb biztonsági intézkedések	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....		
.....		
.....		

9. A tevékenység engedélyezése

Valamennyi biztonsági intézkedés a 7. pont alapján teljesítésre került. A 8. pontban foglalt biztonsági intézkedések előkészítése megtörtént, azok a munkavégzés során végrehajtásra kerülnek.

A munkát végző az engedélyező részéről oktatásban részesült a tevékenységet érintő tűzvédelmi és biztonsági ismeretekből, a teendő intézkedésekről.

A munka a feltételek teljesülése mellett elvégezhető.

.....
Dátum (óra)	jóváhagyó név, aláírás	megbízó név, aláírás	tevékenység felelős vezetője név, aláírás

10. A tevékenységet követő ellenőrzés

A munkát végző kijelenti, hogy a munkát a dokumentumban foglaltak szerint elvégezte, a munkavégzés helyszínét és környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálta, s minden olyan körülményt megszüntetett, ami tüzet vagy robbanást okozhat.

A biztonsági intézkedések megszüntethetők.

.....
Dátum (óra)	megbízó név, aláírás	tevékenység felelős vezetője név, aláírás

